



Č. j.: OU-PB-OSZP 2019/004972-00004 ZB1 A-20
Vybavuje : Ing. Ivana Labudíková

Považská Bystrica 15. júla 2019

ROZHODNUTIE

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Reming Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava podali dňa 4. apríla 2019 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na vodné stavby - objekty SO 44.37.06_8.1 Púchov - Považská Bystrica, dočasná preložka vodovodu „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove a SO 44.37.06_8.2 Púchov – Považská Bystrica, definitívna preložka vodovodu „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchllosť do 160 km/hod., I. etapa.“

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vydalo Mesto Považská Bystrica ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dňa 12. marca 2009 pod č. j. RM 1101/S/2009-12 TA5 A-10. Mesto Považská Bystrica tiež vydalo rozhodnutie o povolení zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 3. decembra 2013 pod č. j. Odd. SP/121/2012/1964 1/TA5/A-10.

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 písm. a) a c), § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon), zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) prerokoval žiadosť navrhovateľa v stavebnom a vodoprávnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a ustanovení vodného zákona rozhodol takto :

stavebníkovi

**Železniciam Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo
Bratislava,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO 31364501**

povoľuje líniové vodné stavby

objekty

SO 44.37.06_8.1 Púchov - Považská Bystrica, dočasná preložka vodovodu „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove

SO 44.37.06_8.2 Púchov – Považská Bystrica, definitívna preložka vodovodu „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove

v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ pozostávajúce z nasledujúcich častí :

1. Objekt SO 44.37.06_8.1

- potrubie z rúr HDPE PE 100 RC, 160 x 9,5 mm SDR 17 PN 10 o celkovej dĺžke 410,60 m,
- požiarny hydrant v počte 1 ks (vzdušník),

2. Objekt SO 44.37.06_8.2

- potrubie z rúr HDPE PE 100 RC typ 2, 180 x 16,4 mm SDR 11 PN 16 o celkovej dĺžke 416,96 m,
- požiarny hydrant v počte 3 ks (jeden ako kalník, jeden ako vzdušník)

na pozemkoch KN-C parc. č. 1568/12, 1568/51, 1568/52, 1672/1, 1672/2, 1672/23, 1672/47, 1672/48 a 1672/49 v k. ú. Milochovo (objekt SO 44.37.06_8.1) a na pozemkoch KN-C parc. č. 1568/12, 1568/48, 1568/49, 1568/50, 1568/51, 1568/52, 1664/73, 1664/85, 1665/2, 1665/5 a 1665/7 v k. ú. Milochovo (objekt SO 44.37.06_8.2) podľa § 26 vodného zákona, podľa § 66 stavebného zákona a § 46 správneho poriadku.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

- zastavaná plocha a nádvorie,
- vodná plocha.

Stanovisko z hľadiska ochrany PPF :

- nie je potrebné vydávať, jedná sa o zastavané plochy a nádvoria a vodné plochy.

Na uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Evou Vollekovou, autorizovaným stavebným inžinierom, je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej základný popis je uvedený v predchádzajúcej časti rozhodnutia.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa situačného výkresu z overenej projektovej dokumentácie oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu stavebnému úradu pri kolaudácii.
4. Vodná stavba bude ukončená najneskôr do 31. decembra 2021.

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia.
6. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43 d stavebného zákona.
7. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
9. Stavba bude uskutočňovaná: zhotoviteľom – bude určený vo výberovom konaní, stavebník písomne oznámi do 15 dní od ukončenia výberového konania tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby. Stavbu môže uskutočňovať iba právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.
10. Náklad na výstavbu pre objekt SO 44.37.06_8.1 bude 117427,20 € a pre objekt SO 44.37.06_8.2 bude 162 494,40 €.
11. Podmienky úpravy staveniska:
 - a. Osadenie stavby - situovanie sa určuje podľa situačného výkresu z projektovej dokumentácie.
 - b. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore staveniska sa polohovo a výškovo vyznačia najneskôr pred odovzdaním staveniska. Musia sa, včítane meračských značiek v priestore staveniska, počas stavebných prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť.
 - c. Stavenisko vhodne oplotiť alebo inak zabezpečiť pred vstupom nepovolaných osôb.
12. Počas výstavby podľa § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác.
13. Počas výstavby zabezpečiť pravidelné čistenie, údržbu verejnej komunikácie tak, aby doprava bola bezpečná.
14. Odpad vznikajúci pri stavbe a prevádzke zariadenia zneškodňovať v zariadeniach na to určených a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku. Doklady o spôsobe zneškodnenia vzniknutého odpadu predložiť ku kolaudácii.
15. Podľa § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.
16. Špeciálny stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
17. Pri realizácii stavby dodržať STN 736005 o priestorovom rozmiestnení sietí.
18. Pri uskutočňovaní stavby treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu susedných nehnuteľností a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak, aby boli rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia, ako aj podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.
19. Stavbu uskutočňovať s výrobkami a stavebným materiálom v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch navrhnutých v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie.
20. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým, alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov.
21. Poškodené nehnuteľnosti a terén viesť do pôvodného stavu.

22. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrení Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica zo dňa 26. novembra 2018 pod č. 9415/23/2018-CA a zo dňa 23. novembra 2018 pod č. 8860/23/2018-CA, o. i.:

- investor zabezpečí v miestach začiatku a ukončenia dočasnej preložky vodovodného potrubia jeho vytýčenie, vytýčenie vykoná PVS, a. s. na základe písomnej objednávky,
- na základe vytýčenia bude trasa dočasnej preložky zvolená tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo vodovodného potrubia v šírke najmenej 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia (zákon NR. SR č. 442/2002 Z. z v platnom znení, § 19 ods. 2 a 5) pri stavbách spojených so zemou,
- počas vykonávania stavebných prác na stavenisku (stavby ŽSR.) bude zabezpečený trvalý prístup k dočasne preloženému vodovodnému potrubiu pre jeho prevádzkovanie (dočasná obchádzková trasa cesty III, triedy, svetelná dopravná signalizácia),
- pri realizácii s ostatnými IS bude dodržaná. STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS,
- investor požiada o vydanie stavebného povolenia na preložku časti vodovodného potrubia Okresný úrad v Považskej Bystrici, odbor starostlivosti o ŽP
- pri realizácii podsypu, obsypu a zásype vodovodného potrubia, pri konaní tlakovej skúšky žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra prevádzky vodovodov PVS, a. s. v Považskej Bystrici, o čom sa vykoná zápis do stavebného denníka s podpisom majstra,
- podzemné hydranty H1, 2, 3 - výrobca Hawle, JMA, AVK,
- pred realizáciou ostrých prepojov vodovodného potrubia, žiadame predložiť POV časový plán — harmonogram prác vrátane náhradného zásobovania pitnou vodou obce Dolný Milochov počas odstávky verejného vodovodu. Tento harmonogram prác je potrebné min. 10 pracovných dní vopred konzultovať a odsúhlasiť na HS vodovodov PVS, a. s. v Považskej Bystrici
- prepojovacie práce na vodovodnom potrubí žiadame realizovať za prítomnosti zástupcov prevádzky vodovodov PVS, a. s. v Považskej. Bystrici, o čom sa vykoná. zápis do stavebného denníka s podpisom majstra,
- všetky finančné náklady spojené s preložkou znáša investor stavby (§ 35 z. č. 442/2002 Z.z. v platnom znení) t. j, odstávka vodovodu, náhradné zásobovanie, vypustenie vody, preplachy, opakované napustenie, rozbery pitnej vody a pod,
- po ukorčení stavby preložky (prepojovacie práce) investor ihneď požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia Okresný úrad v Považskej Bystrici, odbor starostlivosti o ŽP z dôvodu zabezpečenia prevádzkovania preloženého vodovodného potrubia Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a odovzdá PVS, a. s. geodetické zameranie preložky, v opačnom prípade až do vydania kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutia jeho právoplatnosti investor musí zabezpečovať prevádzkovanie preloženého vodovodného potrubia svojim prevádzkovateľom na svoje náklady v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. v platnom znení,
- po vydaní kolaudačného rozhodnutia, resp. skúšobnej, dočasnej prevádzky, najneskôr. do 15 dní (právoplatnosť) investor odovzdá PVS, a. s. všetky doklady dotýkajúce sa preložky - stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, projektovú dokumentáciu, zameranie skutočného vyhotovenia vo formáte DGN, výsledok tlakovej skúšky, preberací a odovzdávací protokol vrátane ceny za dielo a pod.

23. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín pre objekt SO 44.37.06_8.1 zo dňa 21. decembra 2018 pod č. TSK/2018/09790-2 a pre objekt SO 44.37.06_8.2 zo dňa 18. marca 2019 pod č. TSK/2019/04280-2, o. i.:
- pri vytyčení stavebných objektov SO 4437.6 8.1 a SO 4437.6 8.2 je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy T5K, z dôvodu určenia lomových bodov - hranice cestného telesa cestnej komunikácie III/1983 v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie III/1983 a príslušného cestného telesa v mieste stavebných objektov uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných objektov a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných objektov uvedenej stavby,
 - stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie III/1983 a príslušného cestného telesa v mieste stavebných objektov uvedenej stavby po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK,
 - žiadame doložiť certifikáty o použitých a zabudovaných. materiáloch v mieste cestnej komunikácie č. III/1983,
 - stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese cestnej komunikácie číslo III/1983 zástupcovi správcu komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 91.105 Trenčín,|
 - stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnú komunikáciu číslo III/1983, počas realizácie prác, určenia trvalého dopravného značenia na cestnú komunikáciu číslo III/1983, povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - cestnej komunikácie číslo III/1983, ktorým je uloženie príslušnej chráničky prípojky do telesa cesty pretláčaním/rozkopáním,
 - po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie III/1983, príslušného k stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,911 05 Trenčín.
24. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín pre objekt SO 44.37.06_8.2 zo dňa 20. februára 2019 pod č. SC/2019/64-4, o. i.:
- trasa vodovodu bude vedená v telese cesty III/1983 s umiestnením do chráničky,
 - v miestach so zásahom do cestného telesa vykonať výrez živice strojne a po uložení potrubia a zásype štrkopieskom obnoviť konštrukčné vrstvy vozovky na celú šírku jazdného pruhu nasledovne: Asfaltový beton AC 11 O-1 -50 mm, Asfaltový betón AC 16 L; I-50 mm, Podkladový betón C 12/15 - 20 mm s preplátovaním 150 mm na každú stranu a medzi asfaltovými vrstvami sa musí realizovať spojovací postrek podľa STN 736129,
 - stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III. triedy.
25. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín pre objekt SO 44.37.06_8.1 zo dňa 14. novembra 2018 pod č. SC/2018/99, o. i.:

- preložka vodovodu bude v ceste 111/1983 zrealizovaná pretlakom s umiestnením do chráničky,
 - povoluujeme čiastočnú rozkopávku vozovky z dôvodu vykopania dvoch montážnych jám a možnosti pripojenia sa na vodovodné potrubie umiestnené v ceste III. triedy,
 - žiadame, aby v miestach so zásahom do cestného telesa bol vykonaný výrez živice strojne a po uložení vodovodného potrubia a zásype štrkopieskom obnoviť konštrukčné vrstvy vozovky nasledovne: 25 cm štrkodrava so zhutnením, 20 cm vystužený betón s preplátovaním 15 cm na každú stranu, 8 cm obalované kamenivo asfaltom, 4 cm asfaltobetón,
 - počas prác musí byť prejazdný minimálne jeden jazdný pruh v šírke 3 m,
 - stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III. triedy,
 - dočasné dopravné značenie musí byť schválené a odsúhlasené okresným dopravným inšpektorátom,
 - pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky,
 - v prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady,
 - po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu,
 - práce musia byť vykonávané mimo zimnej údržby ciest, t. j. len v čase od 01.04. do 15.11,
 - začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie a rešpektovať jeho usmernenia.
26. Stavebník je povinný požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie cestného telesa.
27. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky podľa § 22 ods. 3 a 4 vodného zákona. K návrhu pripojí stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, doklady uvedené v § 43f stavebného zákona o overení vhodných stavebných výrobkov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 ods. 1 správneho poriadku. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc, nebola stavba začatá.

O d ô v o d n e n i e

Tunajší orgán štátnej vodnej správy prijal dňa 4. apríla 2019 žiadosť Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Reming Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava vo veci vydania stavebného povolenia na líniové vodné stavby – objekty SO 44.37.06_8.1 Púchov - Považská Bystrica, dočasná preložka vodovodu „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove a SO 44.37.06_8.2 Púchov – Považská Bystrica, definitívna preložka vodovodu „PVS“ DN 150 v Dolnom

Milochove v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa.“

Tunajší orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie stavebného vodoprávneho konania oznámením zo dňa 18. apríla 2019 pod č. j. OU-PB-OSZP 2019/004972-00002 ZB1 A-20 a nariadil na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie na deň 13. jún 2019.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v ustanoveniach vodného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby (ani budúcim užívaním stavby) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právne záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. V priebehu stavebného konania nenašiel špeciálny stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby.

Stavebník má k pozemkom KN - C parc. č. 1664/73 a 1664/85 v k. ú Milochov zmluvu o budúcej zmluve o prevode správy majetku štátu č. 16-I-501-ZoBZ/2013, uzavretú so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Banská Štiavnica, ostatné dotknuté pozemky má vo svojom vlastníctve, zapísané na liste vlastníctva č. 682.

K stavbe sa vyjadrili: Mesto Považská Bystrica, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, Správa ciest TSK, Trenčín, Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, SPP, a. s., Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica, Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, boli skoordované a zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľom navrhnuté riešenie je technicky a ekonomicky zdôvodnené a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných, tunajší orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 800 € prevodom na bankový účet.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.

Doručí sa podľa rozdeľovníka.

Ing. Pavel Petřík
vedúci

Rozdeľovník:

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. Splnomocnenec: Reming Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava + overená PD
2. Mesto Považská Bystrica, primátor mesta, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica + overená PD
3. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
4. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany

Verejnou vyhláškou sa doručuje známym účastníkom konania:

Účastníci konania:

1. Projektant: Ing. Eva Volleková, Reming Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
2. PVS, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica

Vlastníci susedných pozemkov:

1. JUDr. Ivan Pádej, Odborov 242/1, 017 01 Považská Bystrica
2. Emil Burianec, Milochovej 130, 017 01 Považská Bystrica
3. Emília Jakušová, Horná Poruba 368, 018 35 Horná Poruba
4. Anton Gabčo, Skala 708/24, 019 01 Ilava
5. Ing. Magdaléna Vanková, C II 80/19, Dubnica nad Váhom
6. Jozef Hudec, Pod hájom 1087/47, 018 41 Dubnica nad Váhom
7. Božena Húserková, Rudniovská 1065/53, 018 64 Košeca
8. Helena Gabčová, Námestie slobody 1622/27, 020 01 Púchov

Na vedomie:

Dotknuté orgány:

1. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Odštepny závod Piešťany, Správa stredného Váhu I, č. budovy 1/07, 020 71 Nimnica
2. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

3. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
4. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
6. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Pov. Bystrica
10. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza
11. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava